

334

**Администрация поселка Пристенъ
Пристенского района Курской области**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « 28 » марта 2022 г. № 93
п. Пристенъ

**О внесении изменений в постановление
№ 93 от 04.07.2013г. «Об утверждении
Схемы теплоснабжения
муниципального образования
«поселок Пристенъ»
Пристенского района Курской области**

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Уставом муниципального образования «поселок Пристенъ» Пристенского района Курской области, а также в связи с актуализацией объектов теплоснабжения, Администрация поселка Пристенъ Пристенского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации поселка Пристенъ Пристенского района Курской области от 04.07.2013 г. № 93 «Об утверждении Схемы теплоснабжения муниципального образования «поселок Пристенъ» Пристенского района Курской области» следующие изменения:

1.1. разделы VI «Описание существующей системы теплоснабжения», VII «Строительство, реконструкция и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей» изложить в новой редакции (согласно приложению к данному постановлению Приложение №1).

2. Разместить данное постановление на официальном сайте муниципального образования «поселок Пристенъ» Пристенского района Курской области в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава поселка Пристенъ



М. В. Алексеева

Приложение № 1

Утверждено постановлением Администрации поселка Пристен Пристенского района Курской области по № 94 от 28.04.2022 года «О внесении изменений в постановление № 93 от 04.07.2013г. «Об утверждении Схемы теплоснабжения муниципального образования «поселок Пристен» Пристенского района Курской области»

VI. Описание существующей системы теплоснабжения.

Теплоснабжение жилых многоквартирных домов и общественных зданий поселка Пристен осуществляется от трех источников тепловой энергии:

-Котельной по ул. Парковая (Детского сада). Год ввода в эксплуатацию 2002 г. и реконструкцией в 2021 году. В настоящее время в котельной установлено 4 котла «КВАНТ» КВа-0,5, установочной мощностью 0,5 МВт/ч (0,43 Гкал/ч). Общая установочная мощность котельной составляет 5 МВт/ч (1,72 Гкал/ч);

-Котельная по ул. Октябрьская (ЦРБ). Год ввода в эксплуатацию 2001. В котельной установлены 2 котла типа КВ-1,0Г, установочной мощностью 1,0 МВт/ч (0,86 Гкал/ч). Общая установочная мощность котельной составляет 2,0 МВт/ч (1,72 Гкал/ч) – в настоящее время котельная не эксплуатируется;

-Котельная по ул. Почтовая (МКОУ «СОШ №1 п. Пристен»). Год ввода в эксплуатацию 2007. В котельной установлены 4 котла типа «Ишма-100», установочной мощностью 0,1 МВт/ч (0,086 Гкал/ч). Общая установочная мощность котельной составляет 0,4 МВт/ч (0,344 Гкал/ч);

Владельцем источников тепловой энергии является *Администрация поселка Пристен*.

Транспортировка тепловой энергии от источников теплоты до потребителей тепловой энергии осуществляется по тепловым сетям каждого источника. Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет:

Тепловые сети котельной по ул. Парковая (Детского сада) - 1317 м,

Тепловые сети котельной по ул. Октябрьская (ЦРБ) - 704 м,

Тепловые сети котельной по ул. Почтовая (МКОУ «СОШ №1 п. Пристен») - 50 м,

Владельцем тепловых сетей является *Администрация поселка Пристен*.

К тепловым сетям источников теплоты присоединены тепловые сети потребителей тепловой энергии. Зоны разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности определены в соответствии со схемами тепловых сетей (Приложения №1, 1а, 2, 2а, 3).

К котельной по ул. Парковая через тепловые сети присоединены:

1. Система отопления здания МКОУ «СОШ №2» п. Пристен» по адресу: ул. Советская, 49, тепловая нагрузка 0,2141 Гкал/час;

2. Система отопления здания МКДОУ «Детский сад поселка Пристен» по адресу: ул. Парковая, 12, тепловая нагрузка 0,0979 Гкал/час;

3. Система отопления здания ОАО «Курские электрические сети» по адресу: ул. Ленина, 51, тепловая нагрузка 0,0124 Гкал/час;

4. Система отопления здания по ул. Ленина, 7 (Межрайонная ИФНС России №7 по Курской области и УФК по Курской области), тепловая нагрузка 0,104 Гкал/час;

5. Система отопления здания по ул. Ленина, 5 (Администрация Пристенского района), тепловая нагрузка 0,211 Гкал/час;

6. Система отопления здания по ул. Ленина, 3 (Управление ПФ РФ в Курской области и ОКУ «Центр занятости населения Пристенского района»), тепловая нагрузка 0,05 Гкал/час;

7. Система отопления здания по ул. Советская, 22 (Администрация Пристенского района), тепловая нагрузка 0,051 Гкал/час;

8. Система отопления здания по ул. Советская, 24 (Администрация Пристенского района), тепловая нагрузка 0,081 Гкал/час;

9. Системы отопления жилых многоквартирных домов по адресам:

-ул. Парковая, № 2, общая тепловая нагрузка - 0,0903 Гкал/ч

- ул. Советская, № 47, общая тепловая нагрузка- 0,0933 Гкал/ч
 - ул. Октябрьская, № 15-а, общая тепловая нагрузка- 0,0676Гкал/ч
 - ул. Парковая, №8 (общежитие), общая тепловая нагрузка- 0,00502 Гкал/ч
10. Система отопления зданий ОБУЗ «Прстенская ЦРБ», тепловая нагрузка 0,4509

Гкал/час., всего 8 корпусов:

Литер А – основной корпус	0,1843
Литер А1- инфекционное отделение	0,0484
Литер А3- стоматология	0,0120
Литер А4- административное, бухгалтерия, пристройка	0,0460
Литер А5- женская консультация	0,0301
Литер А6- аптека	0,0156
Литер Б- молочная кухня	0,0232
Литер Г- гараж, прачечная, хлебопекарня дезинфекция	0,0554

К котельной по ул. Почтовая через тепловые сети присоединены:

1. Система отопления здания МКОУ «СОШ №1» п. Пристень» по адресу: ул. Почтовая, 56, тепловая нагрузка 0,1743 Гкал/час;

По состоянию на март 2022 года

от источника теплоты - котельной по ул. Парковая (Детского сада) большая часть квартир в жилых многоквартирных домах отрезана от центрального теплоснабжения и переведена на индивидуальное поквартирное отопление. В настоящее время центральное отопление имеется в:

- жилой дом по ул. Парковая, № 2 – 6 квартир;
- жилой дом по ул. Советская № 47 – 2 квартиры;
- ул. Парковая, №8 (общежитие).

На котельной по ул. Почтовая (МКОУ «СОШ №1 п. Пристень») выполнено подключение старого здания школы.

В связи с реконструкцией теплосетей котельная по улице Октябрьская не эксплуатируется.

VII. Строительство, реконструкция и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей.

1. В связи с переводом большинства квартир в жилых многоквартирных домах на индивидуальное поквартирное отопление признать целесообразным принятие необходимых мер по переводу на индивидуальное поквартирное отопление оставшихся квартир в 2 указанных многоквартирных домах в будущем:

- жилой дом по ул. Парковая, № 2;
- жилой дом по ул. Советская № 47;

Данная схема теплоснабжения для поселка Пристень будет оптимальной.

VIII. Срок действия схемы теплоснабжения.

Схему теплоснабжения поселка Пристень Пристенского района Курской области утвердить сроком на 15 лет.